



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia e Casalecchio di Reno

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE CENTRALE DI COMMITTENZA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI CASTELLO DI SERRAVALLE - CUP B47B15001030004 - CIG 719361353D

QUESITO N. 10

Domanda ricevuta

Con riferimento all'oggetto siamo a chiedere se tra i criteri di affidamento "carratteristiche e qualità dei materiali" rientra anche la possibilità di proporre una struttura in elevazione in carpenteria metallica di acciaio con tamponamento a secco, pur lasciando invariato il tetto in legno.

Risposta

I criteri di valutazione sono dettagliati nel Bando di gara e saranno esclusivamente quelli oggetto di valutazione per l’attribuzione dei relativi punteggi per l’offerta qualitativa.

Il proporre *“una struttura in elevazione in carpenteria metallica di acciaio con tamponamento a secco, pur lasciando invariato il tetto in legno”* costituisce variante sostanziale al progetto esecutivo posto a base di gara e pertanto non ammessa.

Qualora un operatore presentasse un offerta qualitativa che prevedesse una modifica sostanziale al progetto esecutivo a base di gara sarebbe escluso dall’apertura dell’offerta quantitativa (economica).

Il Responsabile del Procedimento di Gara
Stefano Cremonini
Sottoscritto digitalmente