



PIANO TERRA
SCALA 1:100

LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI	
	CONTATORE ENERGIA ELETTRICA
	INTERRUTTORE GENERALE
	SEZIONATORE ROTATIVO DI SICUREZZA
	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE
	QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA
	SALITA / DISCESA IN TUBAZIONE IN PVC SOTTOTRACCIA PER IMPIANTO F.M. / LUCE
	SALITA / DISCESA IN TUBAZIONE IN PVC SOTTOTRACCIA PER IMPIANTO TELEFONICO / TD
	SALITA / DISCESA IN TUBAZIONE IN PVC SOTTOTRACCIA PER IMP. CITOFOONICO/ALLARMI
	TUBAZIONE IN PVC SOTTOTRACCIA PER IMPIANTO F.M. / LUCE
	TUBAZIONE IN PVC SOTTOTRACCIA PER IMPIANTO TELEFONICO / TD
	TUBAZIONE IN PVC SOTTOTRACCIA PER IMP. CITOFOONICO/ALLARMI
	CASSETTA DI DERIVAZIONE SOTTOTRACCIA PER IMPIANTO F.M. / LUCE
	CASSETTA DI DERIVAZIONE SOTTOTRACCIA PER IMPIANTO TELEFONICO / TD
	CASSETTA DI DERIVAZIONE SOTTOTRACCIA PER IMP. CITOFOONICO/ALLARMI
	POZZETTO IN CLS 40x40cm
	ARMATURA STRADALE A LED TIPO MINISTELVIO DISANO O EQUIVALENTE 660lm 70W SU PALO CONICO ZINCATO H=6mft
	MODULO DI INGRESSO CON ISOLATORE DI LINEA
	CENTRALINA ALLARME INCENDIO
	CENTRALINA ALLARME ANTINTRUSIONE
	POSTAZIONE VIDEOCITOFOONICA ESTERNA
	ALIMENTATORE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI
	DISPENSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDA DIRETTAMENTE INTERRATA
	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AI FERRI DI ARMATURA
	DISPENSORE DI TERRA A PICCHETTO IN POZZETTO IN CLS

NOTE :

- * : L'ALLARME CENTRALE ANTINCENDIO DOVRA' RACCOLGERE I SEGNALI DI :
 - POMPA IN FUNZIONE.
 - FLUSSOSTATO.
- ** : L'ALLARME ANOMALIA CENTRALE ANTINCENDIO DOVRA' RACCOLGERE I SEGNALI DI ANOMALIA SUI QUADRI POMPE ANTINCENDIO :
 - RICHIESTA AVVIAMENTO.
 - MANCATO AVVIAMENTO.
 - MANCANZA ALIMENTAZIONE.
 - MANCANZA ACQUA.

ccdp
centro cooperativo di progettazione s.c.
architettura ingegneria urbanistica

Via Lombardia n. 7, 42124 Reggio Emilia
tel 0522 320960 / fax 0522 320794
www.ccdprog.com / e-mail: info@ccdprog.com
c.f. P. IVA 03474840352

Stato del progetto

– NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA A SEI SEZIONI
IN LOCALITA' CASTELLO DI SERRAVALLE - VIALE G. VERDI
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO

committente

– COMUNE DI VALSAMOGGIA (Città Metropolitana di Bologna, BO), Piazza Garibaldi n° 1, 40053 - Valsamoggia (BO)

Stato della tavola

– ELETTRICI : PIANTE IMPIANTI ESTERNI E DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

num. pratica	data emissione	redatto da	resp. disegno	lay-out	fase operativa	file
4213	febbraio 2017	ET	1:100		esecutivo	4213E5.pdf

rev.	data	descrizione	redatto da
A			
B			
C			
D			
E			

il responsabile della
progettazione architettonica

Arch. Enrico Termini

il responsabile della
progettazione strutturale e impiantistica

Ing. Davide Bedogni

N° tavola

E5

orientamento